

УТВЕРЖДАЮ
 Главный механик ОАО «СН-МНГ»
 В.В. Воронин
 «05» апреля 2014 г.

Техническое задание № 717166/141
 на поставку оборудования

R/3 № 717166	Станция насосная 60/35п-24 Джилекс Джам
Количество	согласно потребности в системе SAP-R/3
Срок поставки	2-е п/г 2014 года

№№	Параметр	ЕИ	Требование
1.	Назначение		поддержание давления в системе автономного водопровода
2.	Перекачиваемая среда		Пресная вода из колодца, скважины или емкости
2.1.	Допустимая концентрация частиц в перекачиваемой среде	г/м ³	150
2.2.	Максимальный размер твердых частиц	мм	0,8
3.	Материал корпуса		Применение неметаллических деталей в конструкции насоса -- исключить.
4.	Материал рабочего колеса		
5.	Объем бака	л	25
6.	Подача	л/мин	60
7.	Напор	м.вод.ст.	35
7.1.	Максимальная глубина всасывания	м	9
8.	Род питания тока питающей сети		Переменный однофазный
8.1.	Питающее напряжение	В	220±22
8.2.	Частота тока	Гц	50±2,5
8.3.	Потребляемая мощность	Вт	800
8.4.	Степень защиты от поражения электрическим током		IP54
9.	Реле давления:	кГ/см ²	включение ≈ 1,6 кГ/см ² ; выключение ≈ 3,0 кГ/см ² .
10.	Допустимая температура жидкости	°С	+5...+35
11.	В комплектации предусмотреть:		
11.1.	Блок управления	шт	1 (прикреплен на установке)
11.2.	комплект быстроизнашиваемых деталей (уплотнения, клапаны),	ком	1
11.3.	Документация	состав	паспорт насосного агрегата, руководство по эксплуатации и техническое описание, перечень применяемых подшипников Оборудование должно отвечать требованиям, изложенным в «Техническом регламенте о безопасности машин и оборудования»

Начальник ОГМ ОАО «СН-МНГ»

О.А. Катчик

Исполнитель:

Главный специалист ОГМ ОАО «СН-МНГ»

А.К. Кутубаев