

**Технические требования
на поставку оборудования**

715901	Станция насосная САМ 60/25
Количество	<i>согласно потребности в системе SAP-R/3</i>
Срок поставки	<i>2014 год</i>

№№	Параметр	ЕИ	Требование
1.	Перекачиваемая среда		Артезианская вода из колодцев, скважин. Возможно использование для повышения давления магистрального водопровода.
2.	Материал корпуса		Чугун
3.	Материал рабочего колеса		Технополимер
4.	Объем бака	л	25
5.	Потребляемая мощность	Вт	800
6.	Напряжение	В	220
7.	Подача	л/мин	60
8.	Напор	м.вод.ст.	45
9.	Давление	атм	3,2
10.	Допустимая температура жидкости	°С	35
11.	Документация		В комплекте поставки предусмотреть паспорт насосного агрегата, руководство по эксплуатации и техническое описание. Оборудование должно отвечать требованиям, изложенным в «Техническом регламенте о безопасности машин и оборудования»

И.о. начальника ОГМ



А.К. Кутубаев