

<b>Опросный лист для сети _35_ кВ</b>	
<b>Бланк-заказ (заполняет заказчик)</b>	
<b>Контактная информация ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>Значение параметра</b>
Название фирмы (Заказчик):	ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Адрес:	г. Мегион ул. Кузьмина д.51
Контактное лицо: ФИО, должность	
Телефон/факс:	
E-mail:	
<b>Общие вопросы</b>	
1. Номинальное напряжение сети, кВ	35
2. Тип ВЛ	Двухцепная
3. Протяженность ВЛ, км	14,480
4. Наличие переходов	ВЛ 35 кВ, автодорога, ВЛ 6 кВ , ВЛ 110 кВ
5. Количество опор:	
анкерные	23
промежуточные	48
угловые анкерные	
6. Максимальный ток короткого замыкания в месте установки разрядника, кА	$I_{кз}^{(3)}=3,56$
7. Длительность существования однофазного замыкания на землю, с	-
8. Степень загрязнения в месте установки разрядника (ГОСТ 9920-89)	1
9. Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ 1
10. Режим заземления нейтрали (изолированная, компенсированная, резистор)	изолированная
11. Величина сопротивления заземления опоры, Ом	Не более 15
12. Количество грозовых отключений	Нет информации
13. Типы изоляторов	ЛК70/35
14. Тип опор	П35-2Т и У35-2Т
15. Тип провода	АС-120/19
16. Наличие грозотроса на отдельных участках ВЛ (укажите на каких) или на всем протяжении	По всей длине