





R-3 725883

Опросный лист на поставку конденсаторной установки

N	Наименование	Требования заказчика	Примечание
1	Тип		УКР/56-6,3-2250-450УЗ
2	Номинальное напряжение, кВ		6,3
3	Номинальная мощность, кВАр		2250
4	Номинальная частота, Гц		50
5	Регулирование мощности		да
6	Число ступеней регулирования		1x450+3x600
7	Наличие разъединителя		да
8	Степень защиты по ГОСТ 14254-06		IP54
9	Категория размещения		1
10	Климатическое исполнения		УХЛ
11	Размещение ячейки ввода		слева
12	Тип ввода		кабельный
13	Наличие кабеля по интерфейсу RS-485		-
14	Максимальные габариты, мм		1800(н)x4000x800
15	Масса, кг		1340
16	Количество заказываемых конденсаторных установок, шт		1
17	Заказчик		ОАО "СН-МНГ"

Инв. N подл.	0026219	Подп. и дата	Взам. инв. N	<p>Согласовано: </p> <p>232.13-ЭП.012</p> <p>Реконструкция ПС 35/6 кВ "Куст-114" Аганского месторождения нефти, инв. №14.0000030244 "ПС 35/6 К 114 (в районе К 111) 2*400 кВА"</p>								
				Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
				Разраб.	Чепрасов		30.05.13	Подстанция 35/6 кВ "Куст-114"				
				Н. контр.	Синева		30.05.13		Опросный лист на поставку конденсаторной установки КУ-1			
ГИП	Писарев		30.05.13									

ООО "ЮНГП"