





В-3 425984

Опросный лист на поставку конденсаторной установки

N	Наименование	Требования заказчика	Примечание
1	Тип		УКРП56-6,3-2250-450УЗ
2	Номинальное напряжение, кВ		6,3
3	Номинальная мощность, кВАр		2250
4	Номинальная частота, Гц		50
5	Регулирование мощности		да
6	Число ступеней регулирования		1x450+3x600
7	Наличие разъединителя		да
8	Степень защиты по ГОСТ 14254-06		IP54
9	Категория размещения		1
10	Климатическое исполнение		УХЛ
11	Размещение ячейки ввода		Справа
12	Тип ввода		Кабельный
13	Наличие кабеля по интерфейсу RS-485		-
14	Максимальные габариты, мм		1800(н)x4000x800
15	Масса, кг		1340
16	Количество заказываемых конденсаторных установок, шт		1
17	Заказчик		ОАО "СН-МНГ"

Инв. N подл.	0026220	Взам. инв. N	Подп. и дата	согласовано:  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; float: right;">Сыровяков В.Е.</div>								
				232.13-ЭП.0/3								
				Реконструкция ПС 35/6 кВ "Куст-114" Аганского месторождения нефти, инв. №14-0000030244 "ПС 35/6 К 114 (в районе К 111) 2*400 кВА"								
				Изм.	Кол.ч.	Лист	Индок	Подпись	Дата	Подстанция 35/6 кВ "Куст-114"	Стадия	Лист
Разраб.	Чепрасов				30.05.13	Р	1	1				
Инв. N подл.	0026220	Взам. инв. N	Подп. и дата	Опросный лист на поставку конденсаторной установки КУ-2								
				Н. контр.	Синева				30.05.13	ООО "ЮНГП"		
				ГИП	Писарев				30.05.13			