

R-3 716177

**Опросный лист на поставку конденсаторной установки
для компенсации реактивной мощности**

№ п/п	Наименование	Требование заказчика	Примечание
1	Тип		УКП57-6,3-1350У1*
2	Номинальное напряжение, кВ		6,3
3	Номинальная мощность, квар		1350
4	Номинальная частота, Гц		50
5	Регулирование мощности		—
6	Число ступеней регулирования		—
7	Наличие разъединителя		—
8	Степень защиты по ГОСТ14254-06		IP54
9	Категория размещения		1
10	Климатическое исполнение		У1
11	Размещение ячейки ввода		—
12	Тип ввода		кабельный
13	Наличие связи по интерфейсу RS-485		—
14	Количество заказываемых конденсаторных установок, шт.		1
15	Заказчик		ОАО "Славнефть – Мегионнефтегаз"

* - завод – изготовитель конденсаторной установки определяется тендером с учётом сроков поставки и качества выполнения

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл. 618752	Изм.	№.уч.	Лист	Эдок.	Подп.	Дата		
	Разраб.	Смекалина				12.12		
	Рук.гр.	Усов				12.12		
	Гл. спец.	Селиванова				12.12		
	Нач.отд.	Ромашова				12.12		
	П.контр.	Шершнева				12.12		
158-06.К-Л(Р37)-ЭП								
Реконструкция электроснабжения Северо-Покурского месторождения нефти. ПС-35/6кВ с заходами БКПС-4. Корректировка.								
Подстанция 35/6 кВ "Куест-37"						Стадия	Лист	Листов
						Р	8	
Опросный лист на поставку конденсаторной установки УКП						ОАО «НижневартовскНИИНефть»		