

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обработки изделия, материал	Забод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 этап спроектирования							
	Нужное оборудование							
	Автоматический выключатель типа ВА с In=6А, I _{нр} =8 А	ВА21-29	796		шт.	8		
✓	Блок управления заградительными огнями с АВР по двум фидерам типа "День-Ночь"	ЗОН	796		шт.	4		
	с фотодатчиком М-2х220В-2х220В с ФД, класс защиты IP65							
	Сдвоенный обдувжидкой заградительный огонь, защитный колпак, бесфланговое стекло;	2хСЛ30-05-1	796		шт.	16		
	корпус-металлический со сдвоенной лентой красного сечения мощностью 2х10Вт							
	с монтажной коробкой, степень защиты IP65							
	Кабельная продукция							
	Кабель силовой, с медными жилами, 0,66кВ, сечение 3х16,0 мм ²	БВБШнг	006		м	517		
	Кабель силовой, с медными жилами, 0,66кВ, сечение 3х10,0 мм ²	БВБШнг	006		м	668		
	Кабель силовой, с медными жилами, 0,66кВ, сечение 3х4,0 мм ²	БВБШнг	006		м	131		
	Кабель силовой, с медными жилами, 0,66кВ, сечение 3х2,5 мм ²	ВВГнг	006		м	234		
	Материалы							
	Тройнички для коробки распределительной, безрозеточная	КТ0-2011	796		шт.	12		
	Стойки для крепления заградительных огней	К98793	006		м	16		
	Труба 20х3,2	ГОСТ 3262-75*	006		м	234		
	Кабельные стойки	КТ15293	796		шт.	35		
	Кабельные полки	КТ16093	796		шт.	1976		
	Труба 32х3,2	ГОСТ 3262-75*	006		м	17		

Инв.№ подл. 0033632

Подп. и дата

Взам.инв.№. №

3	-	Зам.	16.01.13	01.11.13
2	-	Зам.	19.13	07.08.1
Изм.	№	Лист	№	Подп.
Изм.	№	Лист	№	Подп.

166.11-Б1-С027-ЭС.С

Лист 1.2