


УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик ОАО «СН-МНГ»

 С.Н. Синёв
« 19 » 03 2015 г.

**Техническое задание № 715901/ 153
на поставку оборудования**

R/3 № 715901	Станция насосная САМ 60/25
Количество	согласно потребности в системе SAP-R/3

№№	Параметр	ЕИ	Требование	Предложение контрагента (соответствует или свой вариант)
1.	Назначение		поддержание давления в системе автономного водопровода	
2.	Перекачиваемая среда		Пресная вода из колодца, скважины или емкости	
3.	Материал корпуса		Применение неметаллических деталей в конструкции насоса – исключить.	
4.	Материал рабочего колеса			
5.	Объем бака	л	25	
6.	Подача	л/мин	60	
7.	Напор	м.вод.ст.	45	
8.	Потребляемая мощность	Вт	800	
9.	Напряжение	В	220 (однофазное)	
10.	Реле давления:	кГ/см ²	включение ≈ 1,6 кГ/см ² ; выключение ≈ 3,0 кГ/см ² .	
11.	Допустимая температура жидкости	°С	+5...+35	
12.	В комплектации предусмотреть:			
12.1.	Блок управления	шт	1 (прикреплен на установке)	

№№	Параметр	ЕИ	Требование	Предложение контрагента (соответствует или свой вариант)
12.2.	комплект быстроизнашиваемых деталей (уплотнения, клапаны),	ком	1	
12.3.	Документация	состав	паспорт насосного агрегата, руководство по эксплуатации и техническое описание, перечень применяемых подшипников Оборудование должно отвечать требованиям, изложенным в «Техническом регламенте о безопасности машин и оборудования»	

Начальник ОГМ ОАО «СН-МНГ»

О.А. Катчик

19.03.2012

Исполнитель:

Главный специалист ОГМ ОАО «СН-МНГ»

А.К. Кутубаев