


0210/281/607551

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»





А.М. Пятаев

«__» _____ 2014г.

Визовый лист


для согласования опросных листов
на оборудование **ПС 35/6кВ «Баграс»**
(силовой трансформатор, вакуумный выключатель, выкатной элемент)

разработанные в составе проектной документации
**ш.287.14 «Реконструкция подстанций 35/6кВ на Мегионском и Мыхпайском
месторождениях нефти»**

Должность	Фамилия И.О.	Дата	Согласование, подпись
Главный энергетик ОАО «СН-МНГ»	Сыровежкин В.Е.	5.11.14	
Начальник ДКОКС УКСиРО ОАО «СН-МНГ»	Коваленко С.И.	08.12.14	

Приложение:

1. Опросный лист на силовой трансформатор ш.287.14-Л(Баграс)-ЭП.ОЛ1;
2. Опросный лист на вакуумный выключатель ш.287.14-Л(Баграс)-ЭП.ОЛ2;
3. Опросный лист на выкатной элемент ш.287.14-Л(Баграс)-ЭП.ОЛ3.

Получено 12.12.14


Вед. инженер УКСиРО
Чуканов Н.Н. тел.41-116


05.12.2014г.

Опросный лист
по техническим параметрам вакуумных выключателей


1. Заказчик: ОАО "Славнефть-МегионНефтеГаз"
2. Наименование объекта: ПС35/6кВ "Баграс" Мегионского месторождения нефти
3. Тип выключателя: ВБЭК-23 10-20/1000У2
4. Номинальный ток: 1000 А
5. Количество выключателей: 2 шт.
6. Исполнение выключателя: выкатное
тип ячейки: ST-7
тип заменяемого выключателя: ВБЭК-23 10-20/630У2
7. Напряжение питания привода выключателя: переменный ток 220В
8. Тип разъема вторичных цепей: 1 жгут с 2РТТ60КП47
9. Дополнительные требования Опросный лист на выкатной элемент смотри ш.233.13-ЭП.0/3
10. Сведения о Заказчике:

Предприятие _____
 Объект _____
 Должность _____
 Ф.И.О. _____
 Телефон, факс, e-mail _____

Подпись ответственного за заполнение опросного листа

 5.11.14

Инв. N подл.	0039798	Взам. инв. N	Подп. и дата	287.14-Л(Баграс)-ЭП.0/2					
				Реконструкция подстанции 35/6 кВ на Мегионском и Мыхпайском месторождениях нефти					
				Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок	Подпись	Дата
				Разраб.	Чепрасов				03.06.14
Инв. N подл.	0039798	Взам. инв. N	Подп. и дата	ПС 35/6 "Баграс"			Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Инв. N подл.	0039798	Взам. инв. N	Подп. и дата	Опросный лист на вакуумный выключатель			ООО "ЮНГП"		
				Н. контр. Синева					
				ГИП Фомина					

 12.12.14

Опросный лист для заказа выкатного элемента ВБЭК-23 10-20/1000

1. Модернизируемая ячейка:

Тип: ST-7 Номинальный ток отключения 20 А.
 Номинальный ток 630 А 3 шт.
 Тип заменяемого выключателя: ВБЭК-23 10-20/630У2, тип привода: пружинный

2. Втычные контакты главных цепей КРУ:

Контакты типа «тюльпан»: ☐ Ø 24 мм ☐ Ø 36 мм
 ламельные контакты другой тип контактов: ☒ ☐ без контактов

3. Разъёмы вспомогательных цепей КРУ:

☒ 2РТТ60КП47 ☐ СШР 48 ☐ другие _____

4. Тип блок-замка:

☐ комплект установки ЗМБЗ ☐ комплект установки ЗБ-1М ☐ без блок-замка

5. Оперативное питание:

Напряжение 220 В. Род тока: ☐ постоянный ☒ переменный ☐ выпрямленный
 Расположение блока управления выключателем ВВ:
☐ в релейном шкафу ☒ на выкатном элементе

6. Схема электромонтажа выкатного элемента:

(указать схему или предоставить отдельно от опросного листа)
 Обозначение схемы согласно руководству по эксплуатации
 ИТЕА 674722.505 (506, 507) РЗ: уточняет завод

7. Необходимость механического включения: ☒ да ☐ нет8. Наличие ограничителей перенапряжений: ☐ да ☒ нет

*ОПН могут быть установлены только на ВЗ для К-47, К-49, К-59, К-104, К-104 (МЭЩ), К-294ЭП, КРУН-6(10)Л, КРУН-6(10)ЛМ на ном. токи не более 1000 А и ном. токи отключения не более 20 кА.

9. Дополнительные требования:

10. Сведения о Заказчике:

Предприятие _____
 Объект _____
 Должность _____
 Ф.И.О. _____
 Телефон, факс, e-mail _____

Подпись ответственного за заполнение опросного листа

Р.Б. 5.11.14

Инв. N подл.		0039798		Подп. и дата		Взам. инв. N	
Изм.		Кол.ч.		Лист		Издок	
Разраб.		Чепрасов		Подпись		Дата	

12.12.14