

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный энергетик

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

В.Е. Сыровежкин

2014г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электрооборудования и электрических сетей ПС 110/35/6кВ «Аганская - 2», ПС 110/35/6кВ «Мартыновская»**

1. Наименование работ	Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электрооборудования и электрических сетей: - ПС 110/35/6кВ «Аганская-2» с заходом ВЛ-110кВ на ПС 110/35/6кВ «Аганская 2»; - ПС 110/35/6 кВ «Мартыновская» с заходом ВЛ-110кВ S=736 кв. м. и захода ВЛ-110кВ на ПС «Мартыновская» дл. 2х0,83км.
2. Место выполнения работ	ПС 110/35/6кВ «Аганская - 2»; ПС 110/35/6кВ «Мартыновская»
3. Сроки выполнения работ	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
4. Перечень объектов	Согласно Приложения №1 к Техническому заданию
5. Требования к качеству работ, технология производства работ	1. Выполнять Работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, установленные в соответствии с Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика, требованиями действующего законодательства РФ и Договора.
6. Требования по выполнению работ	<p>1. Осуществлять оперативное и эксплуатационное обслуживание электрооборудования Заказчика, а также планово-предупредительные ремонты согласно требованиям предусмотренным</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);</li> <li>- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);</li> <li>- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;</li> </ul> <p>и другой технической и нормативной документацией, которая включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- техническое обслуживание электрооборудования и электрических сетей;</li> <li>- текущий ремонт электрооборудования.</li> </ul> <p>2. При выполнении работ по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом Акционерном Обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013;</li> <li>- Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;</li> <li>- Стандарт «Транспортная безопасность в открытом</li> </ul>

	<p>акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» СТБ 034-2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение «О допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;</li> <li>- Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций;</li> <li>- Процедуру «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;</li> <li>- требования других нормативных правовых актов РФ, регулирующих порядок выполнения работ по настоящему договору.</li> </ul> <p>3. Выполнять Работы с использованием собственных материалов (оборудования, необходимого для выполнения функций по Договору), соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.</p>
7. Требования к проживанию и доставке работников подрядной организации	Проживание и доставка работников Исполнителя до места проведения работ за счет Исполнителя.
8. Требования к подрядной организации	Самостоятельно определять круг лиц, осуществляющих эксплуатационное обслуживание электрооборудования и электрических сетей. Для этих целей привлекать работников, обладающих необходимой квалификацией, отвечающих условиям договора.
9. Дополнительные условия	<p>1. Способность выполнения всего комплекса работ по действующему договору на эксплуатационное обслуживание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ПС 110/35/6кВ «Аганская-2» с заходом ВЛ-110кВ на ПС 110/35/6кВ «Аганская 2»;</li> <li>- ПС 110/35/6 кВ «Мартыновская» с заходом ВЛ-110кВ S=736 кв. м. и захода ВЛ-110кВ на ПС «Мартыновская» дл. 2х0,83км без технического содействия со стороны Заказчика.</li> </ul> <p>2. Способность и согласие на выполнение работ без предоплаты.</p> <p>3. Оснащенность персонала необходимым инструментом, оснащенность рабочих мест в соответствии с характером работы сертифицированным оборудованием.</p> <p>4. Заключение договора в редакции Заказчика.</p> <p>5. Наличие производственно-диспетчерской службы по оперативному управлению энергохозяйством, оперативной связи.</p> <p>6. Заключение Положения о взаимоотношении с оперативным персоналом Филиала НВЭС ОАО «Тюменьэнерго».</p>

Начальник ЭО



Н.Н. Сайфулин

**Перечень электрооборудования и электрических сетей  
по ПС 110/35/6 кВ**

№ п/п	Наименование технологического объекта	Тип (марка)	Ед. изм.	Кол-во оборудования
1	2	3	6	7
	<b>ПС 110/35/6 кВ "Аганская 2"</b>			
1	Трансформатор 110 кВ	ТДТН-40000/110	шт	2
2	ТСН-6 (10) кВ	ТС-100/10	шт	2
3	Выключатель 110 кВ	ВЭБ-110-40/600	шт	11
4	Выключатель 35 кВ	ВГБЭ-35-12,5/630	шт	9
5	ВЛ-110 Кирьяновская-Лысенковская-1,2; ВЛ-110 Комета-Лысенковская - 1,2 с отпа. на ПС 110/35/6 "Аганская-2"	АС-150/24мм2	км	30,24
6	УШР-110 кВ	РТДУ-25000/110	шт	1
	<b>ПС 110/35/6 кВ "Мартыновская"</b>			
1	Трансформатор 110 кВ	ТДТН-40000/110	шт	2
2	ТСН-6 (10) кВ	ТМ-250	шт	4
3	Выключатель 110 кВ	ВМТ-1106-25/1250	шт	2
4	Выключатель 35 кВ	С-35М-630/10	шт	9
5	ВЛ-110кВ Кирьяновская-Ватинская, Кирьяновская- Северо-Покурская-1 (отпайка на ПС Мартыновская-1,2)	АС-120/19мм2	км	0,83

Начальник ЭО



Н.Н. Сайфулин