


Этот документ является интеллектуальной собственностью ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

Согласовано:

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Приборы и средства автоматизации								
1	Установка поверочная автоматизированная с относительной погрешностью измерения объема (массы) эталонными расходомерами не более $\pm 0,15\%$, весовым устройством – не более $\pm 0,05\%$ (в комплекте с набором патрубков для расходомеров с диаметрами D, мм: 15; 25; 32; 40; 50; с набором документации; с программным обеспечением).				компл.	1		



						18505-288/106-АТХ1.С		
						ОАО "Славнефть-ЯНОС"		
						Цех №6 КМ-2 Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Оснащение резервуарных парков готовой продукции системами измерения массы (р.474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)	Стадия	Лист
ГИП		Воронина		<i>В. Воронина</i>	06.06.14		Р	1
Н.контроль		Калинина		<i>Н. Калинина</i>	06.14			
Проверил		Семенов		<i>А. Семенов</i>	06.14			
Разраб.		Жуков Е		<i>Е. Жуков</i>	06.14	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ПРОМХИМПРОЕКТ	